Τεχνικά χαρακτηριστικα πυροσβεστικού συγκροτήματος		
Σύμβολο	Περιγραφή	ποσότητα
P-1	Ηλεκτροκίνητη αντλία πυρόσβεσης οριζόντιας διάταξης παροχής 39-58-62m3/h μανομετρικό 72-60-55mΣΥ ελάχιστη ισχύ κινητήρα 24HP	1
P-2	Πετρελαιοκίνητη αντλία πυρόσβεσης εφεδρική παροχής 39-58-62m3/h μανομετρικό 72-60-55mΣΥ ελάχιστη ισχύ κινητήρα 24HP	1
P-3	Ηλεκτροκίνητη αντλία πυρόσβεσης κατακόρυφης διάταξης (JOCKEY PUMP) παροχής 5.0 m3/h μανομετρικό 70.00mΣΥ ελάχιστη ισχύ κινητήρα 3.0HP	1



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΚΟΜΒΙΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- SPRINKLER ΝΕΡΟΥ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
- ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΤ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
- GAS STOP
- ΚΟΜΒΙΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΜΒΙΟΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ
- ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
- ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΚΡΟΦΥΣΣΟ , ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
- 6 CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 6KGR
- 6 PA ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KGR
- 12 PA ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KGR
- 12 CO2 ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 12GR
- 12 PA ΑΥΤΟΔΙΕΓΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΝΕΩΣ 12KGR
- Π.Φ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
- Π.Σ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
- ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
- ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
- ΒΑΝΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
- ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ : Οδός Αστρους -Ο.Τ 524-524Α
Περ. "Αγ. Φανουρίου " Δήμος Ιλίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡ. 2015
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Π-01

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
Διονύσιος Πολίτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.
Κυριάκος Καραγιώργης
Πολιτικός Μηχανικός