ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡ.ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ		
ΧΩΡΟΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ/ΑΤΟΜΑ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ 1	10,62/30	1
ΑΠΟΘΗΚΗ 2	6,90/30	1
ΑΠΟΘΗΚΗ 3	10,00/30	1
ΑΠΟΘΗΚΗ 4	11,87/30	1
ΛΕΒΗΤΑΣ-ΔΕΞ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	19,60/30	1
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	34,40/30	2
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΚΛΙΜΑ ΚΟΣΤΑΣΙΟ	55,30/30	2
ΣΥΝΟΛΟ	149,20	9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Π-1	**ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΤΙΟ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ** **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** **ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ : 40,00Bar** **ΜΑΚ. ΥΨΟΣ : 40m Σ.Υ.** **ΕΞΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 18,5KW**	**1**	**—**
Π-3	**ΠΕΡΙΦΛΕΚΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ(ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ)** **ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ** **ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ : 40,00Bar** **ΜΑΚ. ΥΨΟΣ : 40m Σ.Υ.** **ΕΞΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 22KW**	**1**	**ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ**
Π-3	**ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΤΙΟ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΤΑΚ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ** **ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ JOCKEY PUMP** **ΠΙΕΣΗ : 1,55 mBar** **ΜΑΚ. ΥΨΟΣ : 40m Σ.Υ.** **ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1,1Bar**	**1**	**—**
Π-4	**ΠΑΣΣΑΛΟ ΔΟΧΕΙΟ** **ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ** **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 200 Lt** **ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 10 bar**	**1**	**ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ JOCKEY PUMP**


ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
(3,25X3.10X2.90)=29.00M3
Ε υποχ = 149,20 τμ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΛΕΒΗΤΑΣ 14/KW
ΔΕ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1.000Lt
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΠ 90MIN
ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΔΠ 90MIN
ΣΚΑΛΑ ΥΔΑΤΟΣ
Αναμονή Ανελκυστήρα
Αναμονή Ανελκυστήρα
Αναμονή Ανελκυστήρα