

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 61937/30-08-2021

1. Για το υπό α/α 2 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι από 400 lm έως 500 lm και εκ παραδρομής αναφέρθηκε μόνο το 500 lm.
2. Για το υπό α/α 5 είδος, διευκρινίζουμε ότι τα ζητούμενα στοιχεία είναι ορθά και έχουν ληφθεί από την συσκευασία του προϊόντος το οποίο επί σειρά ετών προμηθευόμαστε και χρησιμοποιούμε.
3. Για το υπό α/α 11 είδος, διευκρινίζουμε ότι το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, **χρώματος** inox σατινέ, δηλ. **η απόχρωση του χρώματος του φωτιστικού** να είναι inox σατινέ ή νίκελ ματ ή νίκελ σατινέ ή αλουμίνιο σαγρέ (ζαγρέ), δηλαδή **όχι** χρωμές (γυαλιστερό).
4. Για το υπό α/α 13 είδος διευκρινίζουμε ότι ζητείται εκκινητής για φωτιστικά ισοδύναμος τύπος SI 52 Ignitor PHILIPS/HPI(-T) 1000.....2000W. Τα στοιχεία του εκκινητή είναι ορθά και έχουν ληφθεί από την ετικέτα επί του προϊόντος, το οποίο επί σειρά ετών προμηθευόμαστε και χρησιμοποιούμε για προβολείς HQI 1000W.
5. Για το είδος υπό α/α 30, διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί να προσφερθεί τσέρκι διαφορετικών διαστάσεων από αυτών που έχουν προδιαγραφεί. Τσέρκια μεγάλα στις ζητούμενες διαστάσεις κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά.
6. Για το είδος υπό α/α 32, διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί να προσφερθεί κουτί διακλάδωσης στεγανό IP 65, διαφορετικών διαστάσεων από αυτών που έχουν προδιαγραφεί. Κουτιά διακλάδωσης στεγανά IP 65, στις ζητούμενες διαστάσεις κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά.
7. Για την Ομάδα Γ και για τα πιστοποιητικά που απαιτείται να φέρουν τα είδη υπό α/α 60, 61 & 62, διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεσή τους στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αλλά **θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, ότι τα εν λόγω προϊόντα διαθέτουν τα πιστοποιητικά αυτά.**
8. Για το είδος υπό α/α 65 και όσον αφορά την ενεργειακή κλάση του λαμπτήρα, διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής δεν γράφτηκε «έως Α». Αναφορικά με το μήκος του λαμπτήρα, θα πρέπει να μην ξεπερνάει τα 173 mm.
9. Για το είδος υπό α/α 66, διευκρινίζουμε ότι δεν μπορεί να προσφερθεί πάνελ διαφορετικού χρώματος από αυτό που έχει προδιαγραφεί.
10. Για το είδος υπό α/α 67, διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής ζητείται γωνία 100° αντί του ορθού 100° x 100°. Η απαίτηση για ενεργειακή κλάση Α ομοίως εκ παραδρομής αναφέρεται.
11. Για το είδος υπό α/α 71, διευκρινίζουμε ότι γίνεται αποδεκτός πίνακας διανομής 10-12 θέσεων, με IP 65, μίας σειράς, μόνο εφόσον αυτός είναι πλαστικός όπως ζητείται από την διακήρυξη.
12. Για την Ομάδα Γ και για τα πιστοποιητικά που απαιτείται να έχει το είδος υπό α/α 79, διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται η κατάθεσή τους στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αλλά **θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, ότι το εν λόγω προϊόν διαθέτει τα πιστοποιητικά αυτά.**
13. Για το υπό α/α 92 είδος διευκρινίζουμε ότι ζητούνται πολύμπριζα χωρίς καλώδιο και διακόπτη.