

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 61937/30-08-2021

Σχετικά με ερωτήματα που έχει τεθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό διευκρινίζουμε ότι:

1. Στη σελ. 63 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Ο προμηθευτής θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να υποβάλει: τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας (-ειών) των προς προμήθεια ειδών, τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν την συμφωνία αυτών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας». Πρέπει συνεπώς για όλα τα προς προμήθεια είδη να κατατεθούν τα ζητούμενα στοιχεία.
2. Στη σελ. 63 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: Όλα τα υλικά του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές και τα εργαλεία θα είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης VDE και εναρμονισμένα με το πρότυπο μόνωσης IEC / DINEN 60900. **Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση**». Συνεπώς δεν πρέπει να κατατεθούν τα ζητούμενα πιστοποιητικά αλλά απαραίτητως να δηλωθούν σαφώς στην Τεχνική Προσφορά του εκάστοτε υποψηφίου.
3. Στη σελ. 65 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι ζητείται: «**Φωτιστικό δρόμου αλουμινίου COB LED** έως 40W, για στήριξη σε βραχίονα διαμέτρου φ 40mm έως φ 50mm, θερμοκρασία χρώματος 4000K, ελάχιστη φωτεινότητα 3000Lm, IP 65, ώρες λειτουργίας 50.000h και άνω, χρώματος μαύρο ή γραφίτη». Δεν θα γίνεται αποδεκτή στον διαγωνισμό διάμετρος στήριξης που δεν θα καλύπτει το ζητούμενο εύρος, ήτοι φ 40mm έως φ 50mm.