

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετ. με τη μελέτη για: **«Δημιουργία Παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 693<sup>Α</sup> του Δήμου Ιλίου»**( αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης: 41689/03- 06-2022).

Σε απάντηση σε ερωτήματα που κατατέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με την ως άνω μελέτη, σας ενημερώνουμε ότι:

Όσο αφορά τα χυτά δάπεδα ασφαλείας:

1. επαρκεί η προσκόμιση βεβαιώσεων χημικών αναλύσεων/εκθέσεων δοκιμών κατά EN71-3 και PAH για δείγμα χυτού δαπέδου για όλα τα πάχη των δαπέδων (υπό την προϋπόθεση ότι για όλα τα πάχη όλα τα πάχη χρησιμοποιείται η ίδια πρώτη ύλη).
2. επαρκεί η προσκόμιση βεβαιώσεων χημικών αναλύσεων ή εκθέσεων δοκιμών κατά EN71-3 και PAH που να αφορούν την άνω επιφάνεια (EPDM), που αποτελεί την επιφάνεια του χυτού που έρχεται σε επαφή με τους χρήστες.
3. απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών και εκθέσεων δοκιμής κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα όπως ισχύουν σήμερα, δηλαδή κατά EN1176-1:2017, EN1177+AC:2019 και EN71- 3:2019+A1:2021.

Όσο αφορά την μπάλα μουσικής αφήγησης:

1. η διάμετρος του χώρου ασφαλείας να είναι τουλάχιστον 3460mm και όχι 1900mm όπως εκ παραδρομής έχει γραφτεί.

Όσο αφορά τις παραδόσεις-τοποθετήσεις εξοπλισμού και χυτού δαπέδου ασφαλείας (στην περίπτωση που αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας), μπορούν να αποδεικνύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή από πρωτόκολλο παραλαβής ή και τα δύο σε περίπτωση που υπάρχουν.

Όσο αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση για τις εγγυήσεις των οργάνων παιδικής χαράς και των επιφανειών πτώσεις από τεχνητά υλικά:

1. εγγύηση απαιτείται και από την κατασκευάστρια εταιρεία των επιφανειών πτώσης από τεχνητά υλικά (χυτό δάπεδο), και από την εταιρεία κατασκευής των οργάνων παιδικής χαράς.
2. όταν ο κατασκευαστικός οίκος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι στο εξωτερικό, όπου η επίσημη γνησιότητα ενός εγγράφου πιστοποιείται μόνο μέσω σφραγίδας Apostille, επαρκεί η απλή δήλωση του κατασκευαστή ή εάν διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση.

Όσο αφορά την «Κούνια 3θέσια μικτή» της μελέτης, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι ο αριθμός των χρηστών σε 4 άτομα, ενώ είναι για 3άτομα.

Όσο αφορά το ζητούμενο «Οι εν λόγω βεβαιώσεις αντίστοιχης εγκατάστασης και

χρησιμοποιούμενων κόκκων/τρίματος πρέπει να προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού», η φράση «...βεβαιώσεις αντίστοιχης εγκατάστασης...» έχει γραφτεί εκ παραδρομής. .

**Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.**

Αγγελική Δημητρακοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός