

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55993/22-07-2022
(22PROC010989588 2022-07-25)

Σχετικά με ερωτήματα που έχει τεθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό διευκρινίζουμε ότι:

1. Στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στις Πιστοποιήσεις υλικών φωταγώγησης & διακόσμησης των 3διαστατων φωτιζόμενων διακοσμητικών που πρέπει να κατατεθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού, για το είδος **ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Φ13mm σταθερού ή παλμικού φωτισμού, 230Volt** αναφέρονται **ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ** τα Πρότυπα: -LVD 2014/35/EU: EN 60598-2-20:2015, EN 60598-1:2015 +A1:2018, IEC 62471:2008, EN 62493: 2015

Τα ορθά πρότυπα είναι:

-LVD 2014/35/EU: IEC 60598-2-21:2014, IEC 60598-1:2014+A1:2017, EN 60598-2-21:2015, EN 60598-1:2015 +A1:2018,

τα οποία και αναφέρονται στο Κεφάλαιο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και συγκεκριμένα στην αναλυτική περιγραφή του είδους **1. ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Φ13mm σταθερού ή παλμικού φωτισμού, 230Volt.**

2. Στο Κεφάλαιο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στην «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» ζητείται **ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΡΜΗΣ** το δείγμα β) **ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ παλμικού φωτισμού 24Volt, σε χρώμα θερμό λευκό με λευκό φλας (με λευκό καλώδιο καουτσούκ).**

Το ορθό είναι: **ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ σταθερού φωτισμού 24Volt, σε χρώμα θερμό λευκό (με λευκό καλώδιο καουτσούκ)**