

## **ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ**

Διευκρίνιση που αφορά την με αριθμ. πρωτ. 81536/04-11-2022 Διακήρυξη με τίτλο «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης του Δημοσίου Αστικού Χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών».

**Α. Όσον αφορά την συμμετρική κατανομή:** Η απαίτηση περί συμμετρικής κατανομής τέθηκε εκ παραδρομής.

**Β. Όσον αφορά την βαλβίδα απαγωγής υδρατμών:** Σε περίπτωση που σύμφωνα με την μελέτη υπάρχει άλλη αντίστοιχη κατάλληλη διάταξη, η οποία θα αποτρέπει τη δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και εφόσον πληρούνται όλες υπόλοιπες απαιτήσεις από το άρθρο της μελέτης, δεν απαιτείται η ύπαρξη βαλβίδας απαγωγής.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αγγελική Δημητρακοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός