

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 346037/07-03-2024

ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1. Για το υπό α/α_1 είδος, τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι τουλάχιστον 1.300lm. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος χαμηλότερης απόδοσης.
2. Για το υπό α/α_2 είδος, το ζητούμενο ύψος είναι 55mm. Διευκρινίζουμε πως η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση του ύψους είναι $\pm 2\text{mm}$.
3. Για το υπό α/α_5 είδος, το ζητούμενο ύψος είναι 55mm, και η θερμοκρασία χρώματος 6500K. Διευκρινίζουμε πως η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση του ύψους είναι $\pm 2\text{mm}$ και για την θερμοκρασία χρώματος η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι $\pm 100\text{K}$.
4. Για το υπό α/α_6 είδος, τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι τουλάχιστον 14.000lm και η θερμοκρασία χρώματος 6400K. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος χαμηλότερης απόδοσης και για την θερμοκρασία χρώματος η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι $\pm 100\text{K}$.
5. Για το υπό α/α_7 είδος, τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι τουλάχιστον 6700lm και η ζητούμενη θερμοκρασία χρώματος είναι 6400K. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος χαμηλότερης απόδοσης και για την θερμοκρασία χρώματος η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι $\pm 100\text{K}$.
6. Για το υπό α/α_8 είδος, τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι τουλάχιστον 4000lm, η ζητούμενη θερμοκρασία χρώματος είναι 6500K, η τάση τροφοδοσίας 100-277V και η δέσμη φωτισμού 180 μοίρες. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος με διαφορετική τάση τροφοδοσίας και δέσμη φωτισμού και για τη θερμοκρασία χρώματος η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση είναι $\pm 100\text{K}$.
7. Για το υπό α/α_9 είδος, η ζητούμενη προδιαγραφή είναι COB LED 40W. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος διαφορετικής προδιαγραφής.
8. Για το υπό α/α_10 είδος, διευκρινίζουμε ότι το χρώμα του είδους είναι νίκελ/inox και ο υποστηριζόμενος τύπος λαμπτήρα είναι MR16.
9. Για το υπό α/α_14 είδος, η προδιαγραφόμενη ένταση είναι 125A. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος διαφορετικής προδιαγραφής.
10. Για το υπό α/α_17 είδος, το ζητούμενο ρελέ φορτίου ράγας είναι μίας θέσης. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος διαφορετικής προδιαγραφής.
11. Για το υπό α/α_21 είδος, διευκρινίζουμε ότι το καλώδιο που ζητείται είναι εύκαμπτο τύπου NYMHY 3X1.5mm.
12. Για το υπό α/α_30 είδος, η προδιαγραφόμενη ισχύς είναι 5W και η ζητούμενη διάσταση είναι 50cm. Διευκρινίζουμε πως δεν γίνεται αποδεκτό είδος διαφορετικής ισχύος και διαφορετικού μήκους.
13. Για το υπό α/α_77 είδος, διευκρινίζουμε ότι το καλώδιο που ζητείται είναι εύκαμπτο, τύπου NYMHY 3X1.5mm.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Όσον αφορά την κάλυψη των κριτηρίων που αναφέρονται Στο Παράρτημα II: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ στη σελίδα 54 της Διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: « Όλα τα υλικά του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές και τα εργαλεία θα είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης VDE και εναρμονισμένα με το πρότυπο μόνωσης IEC / DINEN 60900. Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση» και στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να πληρούν ορισμένα από τα υπό προμήθεια είδη αναφέρεται σε κάποια να διαθέτουν συμμόρφωση CE και πιστοποιητικό ROHS και πιστοποιητικό κατά ISO:9001 του εργοστασίου παραγωγής. Χρειάζεται να κατατεθούν αυτά τα πιστοποιητικά στον Διαγωνισμό ή μπορεί να καλυφθεί η κατοχή τους μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης;
 - *Σχετικά με την προσκόμιση των πιστοποιητικών που ζητούνται, αυτά θα πρέπει να συνοδεύουν τον Τεχνικό Φάκελο της προσφοράς.*
2. Στην σελίδα 56 των ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ για την Ομάδα Α: Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός αναγράφεται : « Όλα τα εργοστάσια κατασκευής θα πρέπει να διαθέτουν ISO9001». Η πρόταση αυτή αναφέρεται για το σύνολο των ειδών του πίνακα της Ομάδας Α του Διαγωνισμού ή μόνο στα είδη τα οποία χρειάζεται να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 55-56 της Διακήρυξης;
 - *Αναφορικά με την προσκόμιση ISO9001 των εργοστασίων κατασκευής, διευκρινίζεται ότι αφορά το σύνολο των ειδών της Ομάδας Α.*