



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

29^η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής
την 27.09.2024
(Αριθμ. Πρωτ.: 49318/27.09.2024)

Η Δημοτική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε **Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση** στο Δημαρχιακό Μέγαρο «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ**», σήμερα την **27^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 08.30 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 48579/23.09.2024 πρόσκληση της Δημάρχου ως Προέδρου της Δ.Ε. κας Ανδριάνας Αλεβίζου Κουκουβίνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής στις 23.09.2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρο 8 & 9 του Ν. 5056/2023.

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Ε.

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος της Δ.Ε.

3. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

4. ΜΠΡΕΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« «

5. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

« «

6. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

7. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

« «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Μέλος της Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - 327-

Η Δήμαρχος κ. Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης της υπ' αριθμ. ΗΛ 03/2024 μελέτης του έργου «Αναβάθμιση συστημάτων πυροπροστασίας στους 11ο και 12ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 48571/23.09.2024 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- (1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06) και ειδικότερα το άρθρο 209 παρ.4.α.(α).
- (2) Του Ν.3861/10 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

- (3) Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα του άρθρου 72 παρ.1 περ. κε) και του άρθρου 74Α παρ.1 αυτού.
- (4) Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- (5) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

και αφού λάβετε υπόψη:

1) Τα τεύχη δημοπράτησης της υπ' αριθμ. ΗΛ 03/2024 μελέτης για το έργο: «Αναβάθμιση συστημάτων πυροπροστασίας στους 11ο και 12ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου» που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και θεωρήθηκαν από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ύψος των 74.374,33 € για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, απολογιστικά και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%. Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες:

✓ 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

- Θα κατασκευαστεί δίκτυο ολικής κατάσβεσης με νερό και sprinklers, σύμφωνα με τα σχέδια, με τροποποίηση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου καταιονισμού. Η όδευση των νέων σωληνώσεων θα γίνεται μέσα στις υπάρχουσες ψευδοροφές του κτιρίου.
- Θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου.
- Θα τοποθετηθεί ανεμιστήρας αποκαπνισμού στο υπόγειο parking στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο και θα συνδεθεί για την ενεργοποίησή του με το σύστημα πυρανίχνευσης. Θα γίνει διάνοιξη οπής στο τοιχίο του υπογείου για την προσαρμογή του ανεμιστήρα όδευση κάτω από την είσοδο και δεύτερη οπή στο τοιχίο της ράμπας, για την έξοδο του αέρα, με τοποθέτηση στομίου βροχής.
- Θα αντικατασταθεί το παράθυρο του κλιμακοστασίου από το ισόγειο στον όροφο με άνοιγμα αποκαπνισμού από αλουμίνιο με ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος συνδεδεμένο με τον πίνακα πυρανίχνευσης για αυτόματο άνοιγμα με εντολή από τον πίνακα πυρανίχνευσης.

✓ 12ος Βρεφονηπιακός Σταθμός

- Θα κατασκευαστεί δίκτυο ολικής κατάσβεσης με νερό και sprinklers, σύμφωνα με τα σχέδια, με τροποποίηση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου καταιονισμού. Η όδευση των νέων σωληνώσεων θα γίνεται μέσα στις υπάρχουσες ψευδοροφές του κτιρίου.
- Θα τοποθετηθούν πυροσβεστικές φωλιές στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου.

Για τη διέλευση των νέων δικτύων και την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η αφαίρεση με προσοχή των ψευδοροφών και η επανατοποθέτησή τους μετά το πέρας των εργασιών με αντικατάσταση των φθαρμένων από τις εργασίες πλακών, η διάνοιξη οπών στους τοίχους και η

αποκατάστασή τους, η βαφή των σωληνώσεων και μερεμετιών.

Γενικά όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται με προσοχή για την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση και αποφυγή ζημιών με δεδομένο πως οι εργασίες θα γίνουν σε κτίρια που είναι σε λειτουργία.

- 2) Την υπ' αριθμ. 230/30-11-2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΜΜΩΕΒ-08Ψ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.
- 3) Την υπ' αριθμ. 240/30-11-2023 (ΨΒΑΩΩΕΒ-ΟΜΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.
- 4) Την υπ' αριθμ. 127/2024 (ΑΔΑ:ΡΕΒΩΕΒ-ΤΑΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 4^η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.
- 5) Την υπ' αριθμ. 125/2024 (ΑΔΑ:ΨΦΓ8ΩΕΒ-87Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου με την οποία εγκρίθηκε η 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Ιλίου.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση-αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ' αριθμ. ΗΛ 03/2024 μελέτης του έργου «Αναβάθμιση συστημάτων πυροπροστασίας στους 11ο και 12ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου» Προϋπολογισμού 74.374,33 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Δημοτική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ.-Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ.) της υπ' αριθμ. ΗΛ 03/2024 μελέτης του έργου «Αναβάθμιση συστημάτων πυροπροστασίας στους 11ο και 12ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ιλίου» Προϋπολογισμού 74.374,33 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Η Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα Μέλη

Αποστολόπουλος Δ., Θεοδόσης Γ., Μπρεάνος Β.,

Πολίτη Γ., Κουνδουράκης Γ.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φερεντίνος Γ.

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ